

Zakres robót budowlanych: Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia

Specyfikacja robót remontowo-budowlanych w ramach zapytania:

1. Wymiana okablowania w zakresie instalacji elektrycznej, która będzie dokonywana w sytuacji, gdy stan techniczny istniejącej instalacji będzie uniemożliwiał prawidłowe działanie nowych opraw lub będzie wynikał ze zmiany miejsca oświetlenia. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji, która część okablowania elektrycznego wymaga wymiany, przebudowy lub dobudowy.
2. Usunięcie starych opraw.
3. Zakup i montaż (według karty produktu) opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED:
 - 38 szt. OP1: oprawa okrągła biała natynkowa x 1, min. wymiary 133 x 145 (śr. x wys.), barwa 4000K, 8W ~ 590lm (do weryfikacji wg obliczeń fotometrycznych);
 - 2 szt. OP3: oprawa ścienna/kinkiet okrągła biała świecenie do środka po obwodzie centralnej części, min. wymiary 410 x 190 x 75 (śr. x śr. x wys.), barwa neutralna, 13,6W;
 - 65 szt. OP5: oprawa okrągła biała natynkowa x 2 (dwie okrągłe oprawy połączone razem), min. wymiary 268 x 145 (śr. x wys.), barwa 4000K, 16W ~ 2 x 590lm (do weryfikacji wg obliczeń fotometrycznych);
 - 5 szt. OP6 (do WC): oprawa okrągła biała natynkowa x 1, min. wymiary 75 x 90 (śr. x wys.), barwa 4000K, 9,7W ~ 760lm, IP 65 (do weryfikacji wg obliczeń fotometrycznych);
4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z:
 - Prawem budowlanym,
 - Przepisami BHP,
 - Ogólnymi warunkami wykonywania robót budowlanych,
 - Wszelkimi innymi przepisami związanymi z budownictwem.

Załączniki:

Poglądowa wizualizacja - Oświetlenie_Panaceum.pdf