OPRAWY OŚWIETLENIOWE _ LEGENDA

Lp.	OZNACZENIE	PRODUKT	NR PRODUKTU	PRODUCENT	MATERIAŁ / KOLOR	WYMIARY	BARWA ŚWIATŁA	KĄT ŚWIECENIA	UWAGI
1	OP1	OPRAWA NATYNKOWA, o1, OKRĄGŁA	---	---	BIAŁY	min. wymiary 133 x 145 (Ø_x Ø_y)	4000K	---	8W ~550 lm, DO WERYFIKACJI wg OBLICZEŃ FOTOMETRYCZNYCH
3	OP3	OPRAWA ŚCIENNA / KINKIET, ODRAGAJĄCY ŚWIECENIE DO BROKÓW PO OBWODZIE CENTRALNEJ CZĘŚCI	---	---	kolor złudzony: BIAŁY	min. wymiary 410 x 190 x 175 (d_x w_x s_ wys.)	NEUTRALNA	---	13,6W
5	OP5	OPRAWA NATYNKOWA o2, OKRĄGŁA (DWIE OKRĄGŁE, OPRAWY POŁĄCZONE RAZEM)	---	---	BIAŁY	min. wymiary 268 x 145	4000K	---	16W ~2x930 lm, DO WERYFIKACJI wg OBLICZEŃ FOTOMETRYCZNYCH
6	OP6	OPRAWA NATYNKOWA OKRĄGŁA	---	---	BIAŁY	min. wymiary 75 x 90	4000K	---	5,7W ~760 lm, IP 65, DO WERYFIKACJI wg OBLICZEŃ FOTOMETRYCZNYCH

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRZEWODY WYPROWADZIĆ Z 1-METROWYM ZAPASEM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W OSI
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI
4. WYSOKOŚĆ OPRAW ZWIESZANYCH PODAWA DO DOLNEJ KRAWĘDZI OPRAWY.
5. OPRAW OŚWIETLENIOWE MONTAŻ wg KARTY PRODUKTU.
ELEKTRYK PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZPROWADZENIA PRZEWODÓW, MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA Z KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUKTÓW UKOŚLEJNIONYCH W PROJEKCIE I OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB MONTAŻU.
6. POWYŻSZA DOKUMENTACJA PROJEKTU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH STANOWI PODSTAWĘ DO PRZYGOTOWANIA OFERTY SPRZEDAŻY OPRAW I KOMPONETÓW wg WYBRANEGO PRZEDSTAWICIELA. PROJEKTANCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZALNOŚCI ZA TREŚĆ TEJ OFERTY.
7. ŁĄCZNIKI DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH – MONTAŻ NA WYS. 1400 mm W OSI RAMKI. UKŁAD RAMEK PION

LEGENDA:

- PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
- ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- CZUJNIK RUCHU

POMIESZCZENIE POZA ZAKRESEM
POMIESZCZENIE POZA ZAKRESEM
POMIESZCZENIE POZA ZAKRESEM
PRZEWÓD PODŁOŻNY W ŚCIANIE LUB W SUFICIE
PRZEWÓD PODŁOŻNY W ŚCIANIE LUB W SUFICIE
PRZEWÓD PODŁOŻNY W ŚCIANIE LUB W SUFICIE
PRZEWÓD PODŁOŻNY W ŚCIANIE LUB W SUFICIE
PRZEWÓD PODŁOŻNY W ŚCIANIE LUB W SUFICIE
Wysokość = 200 mm
Wysokość = 200 mm
Wysokość = 200 mm
Wysokość = 200 mm
H=1350 mm
H=1950 mm
H=1950 mm
H=1950